



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9101CO0368

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	BESTE Wasseraufbereitung GmbH Baierecker Straße 53, D-73614 Schorndorf-Schlichten
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Dosiergerät (9101)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dosieranlage zur Behandlung von Trinkwasser
Modell <i>model</i>	Mineraldos
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 30.01.2024 (TZW) Baumusterprüfung: D0 001/13 vom 23.10.2013 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0009/17 vom 03.04.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 257/16 vom 03.05.2017 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-305380-18-Bs/st vom 12.11.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14812 (01.09.2007) DIN 19635-100 (01.02.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.10.2028 / 23-0521-WNV

7002E-04-A-DE

02.08.2024 LE B-1/2

i. A. W. Z.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Mineraldos	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

nur in Verbindung mit den Dosierchemikalien: BESTE-Mineraldos 7, BESTE-Mineraldos 14 und BESTE-Mineraldos 21